



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JUIN 30, 2013

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Fonction produit	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi DT40
Description des pôles	3P
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation	Instantané
Type	Type AC

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à EN 61009
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	4
Endurance électrique	10000 Cycle se conformer à CEI 60947-2
Type de raccordement	Bornes type tunnel0,33...10 mm ² souple Bornes type tunnel0,75...16 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 Mm
Couple de serrage	2 N.M

Environnement

Normes	CEI 60947-2 EN 61009
Degré de protection IP	IP2 se conformer à EN 61009
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à EN 61009
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 21460 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9N21460

ProDis vigi DT40 - bloc différentiel - 3P 25A 30mA instantané type AC 400-415Vca

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003