



### Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JUIN 30, 2013

⚠ Arrêt de fabrication

### Principales

Fonction produit	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi TG40
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation	Instantané
Type	Type AC

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à EN 61009
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	2
Type de raccordement	Bornes type tunnel 1...16 mm <sup>2</sup> rigide Bornes type tunnel 1,5...16 mm <sup>2</sup> souple

### Environnement

Normes	CEI 60947-2 EN 61009
Degré de protection IP	IP2 se conformer à EN 61009
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à EN 61009
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,124 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,800 Dm
Largeur de l'emballage 1	1,150 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,900 Dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 21480 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



### A9N21480

ProDis Vigi TG40 - bloc différentiel 1P+N 25A 30mA instantané type AC 230Vca

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003