

Fiche technique du produit 15060

Caractéristiques interrupteursectionneur I 4P 125 A

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

| | |
|---------------------------|---|
| Fonction produit | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil | I |
| Fonction de l'appareil | Isolation Contrôle |
| Description des pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| Catégorie d'emploi | AC-22A se conformer à EN 60947-3 AC-22A se conformer à IEC 60947-3 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN 60947-3 Oui se conformer à IEC 60947-3 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 125 A à 415 V CA 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN 60947-3 6 kV se conformer à IEC 60947-3 |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Coupeure pleinement apparente | Oui |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Couleur | Gris |
| Endurance mécanique | 50000 cycle |
| Endurance électrique | 2500 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel - 1 x 6...1 x 35 mm ² - souple Bornes type tunnel - 1 x 6...1 x 50 mm ² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |

Environnement

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Normes | IEC 60947-3 |
| Degré de protection IP | IP4 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à IEC 60947-3 |
| Tropicalisation | 2 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,290 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,800 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,720 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,850 dm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

La référence 15060 est remplacée par :



Interrupteurs-sectionneurs A9S65492

Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 125A 415VAC

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2011 | Association avec accessoires et auxiliaires électrique ancienne/nouvelle gamme non compatible